

ФМБА РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 91

Федерального медико-биологического агентства"
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России)
Аккредитованный орган инспекции

ул. Энгельса, д. 3, г. Лесной Свердловской обл., 624200
тел./факс (34342) 4-75-74; e-mail: cge91@fmbamail.ru; <http://www.cge91.ru>

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
№ RA.RU.710142 от 23.05.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по
организационным вопросам,
руководитель органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России

Н.Г. Колобкова

м.п.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ П 310 от 19.11.2019 года

о соответствии (неоответствии) результатов инструментальных измерений государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам

1. **Наименование субъекта права:** Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа»

Юридический адрес: 624205, Свердловская область, город Лесной, ул. Победы, д. 52

Фактический адрес: Свердловская область, город Лесной, ул. Победы, д. 52

2. **Основание для проведения экспертизы:** заявка № 165 от 18.10.2019, договор № 280 от 23.10.2019

3. **Наименование измеренных факторов:** температура воздуха, относительная влажность воздуха

4. **Место проведения измерений:** помещение № 111, помещение № 216, помещение № 328, помещение № 329

5. **Материалы, представленные на экспертизу:**

Протокол измерений № П 310 от 14.11.2019 года, выдан ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России, аттестат аккредитации № RA.RU.21АН87 от 24.10.2016 г.

Акт (протокол) выхода на объект от 13.11.2019 года.

6. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

7. **Экспертное заключение:** параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в объеме проведенных измерений соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Врач по общей гигиене, инспектор органа инспекции Березина Дарья Васильевна

(подпись)

Заведующий отделом санитарно-эпидемиологической экспертизы, технический директор органа инспекции Табатчиков Владимир Степанович

(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 91
 Федерального медико-биологического агентства»
 (ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России)
 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
 Федеральной службы по аккредитации
 № RA.RU.21АН87 Дата внесения в реестр
 сведений об аккредитованном лице 24.10.2016
 Адрес места осуществления деятельности:
 624200, Свердловская область, г. Лесной,
 ул. Белинского, д. 12В

место нахождения:
 624200, РОССИЯ, Свердловская обл.,
 г. Лесной, ул. Энгельса, д. 3
 телефон 8(34342)4-75-74
 e-mail: cge91@fmbamail.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий ЛХФРФ,
 и.о. руководителя ИЛЦ
 ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России
 М.Е. Киселёва

М.П.

ПРОТОКОЛ № П 310

измерений параметров микроклимата

от 14 ноября 2019 г.

Акт (протокол) регистрации выхода на объект № 318 от 13.11.2019

Место проведения измерений: помещения муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская хореографическая школа».
Свердловская область, город Лесной, улица Победы, дом 52.

(наименование объекта, адрес, цех, участок и т.д.)

Дата и время начала проведения измерений: 13 ноября 2019 года 10:50

Дата и время окончания проведения измерений: 13 ноября 2019 года 11:45

Заказчик (наименование, юридический адрес): муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская хореографическая школа».
624205, Свердловская область, город Лесной, улица Победы, дом 52.

Основание для проведения измерений: заявка от 18.10.2019 г. № 165.

Субъект права (наименование, юридический адрес): муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская хореографическая школа».
624205, Свердловская область, город Лесной, улица Победы, дом 52.

Цель проведения измерений: оказание платных услуг.

При измерениях присутствовал: заместитель директора по АХЧ Семенов А.Н.

НД на методы измерений: ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

НД, регламентирующие оценку измерений: СанПиН 2.4.4.3172 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

а) температура (°С), -10,0

б) давление (мм ртутного столба), 749

Результаты измерений параметров микроклимата:

№ п-п	Объект измерений Место проведения измерений	Категория помещения	Расстояние от пола, м	Температура воздуха, °С			Относительная влажность воздуха, %			Скорость движения воздуха, м/с		
				измеренная	неопределенность измерений	допустимая по нормам	измеренная	неопределенность измерений	допустимая по нормам	измеренная	неопределенность измерений	допустимая по нормам, не более
	Общественное здание.											
	Улица Победы, д. 52.											
	1 этаж.											
1	Помещение № 111. Класс фортепиано.	-	0,1	20,5	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	20,7	±0,2		-	-		-	-	
			1,1	-	-		43,2	±2,3		-	-	
			1,7	20,7	±0,2		-	-		-	-	
2	Помещение № 111. Класс фортепиано. 0,5м от наружной стены с окном (справа от входной двери)	-	0,1	20,4	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	20,4	±0,2		-	-		-	-	
			1,1	-	-		42,9	±2,3		-	-	
			1,7	20,4	±0,2		-	-		-	-	
3	Помещение № 111. Класс фортепиано. 0,5м от наружной стены (напротив входной двери)	-	0,1	20,6	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	20,6	±0,2		-	-		-	-	
			1,1	-	-		43,0	±2,3		-	-	
			1,7	20,7	±0,2		-	-		-	-	
	2 этаж.											
4	Помещение № 216. Класс теоретических дисциплин (класс теории музыки)	-	0,1	20,5	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	20,5	±0,2		-	-		-	-	
			1,1	-	-		42,9	±2,3		-	-	
			1,7	20,5	±0,2		-	-		-	-	
5	Помещение № 216. Класс теоретических дисциплин (класс теории музыки)	-	0,1	20,5	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	20,6	±0,2		-	-		-	-	
			1,1	-	-		42,7	±2,3		-	-	

Протокол № П 310 от 14.11.2019

Настоящий протокол характеризует исключительно измеренные показатели и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

	0,5 м от наружной стены с окном (справа от входной двери)		1,7	20,6	±0,2		-	-		-	-	
6	Помещение № 216. Класс теоретических дисциплин (класс теории музыки) 0,5 м от наружной стены (напротив входной двери)	-	0,1	20,6	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	20,6	±0,2		-	-				
			1,1	-	-		42,7	±2,3		-	-	
			1,7	20,6	±0,2		-	-		-	-	
3 этаж.												
7	Помещение № 329. Балетный класс.	-	0,1	18,9	±0,2	17-20	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	-	-		-	-				
			1,1	18,8	±0,2		44,1	±2,3		-	-	
			1,7	18,8	±0,2		-	-		-	-	
8	Помещение № 329. Балетный класс. (0,5 м от наружной стены с окном)	-	0,1	18,7	±0,2	17-20	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	-	-		-	-				
			1,1	18,8	±0,2		44,3	±2,3		-	-	
			1,7	18,8	±0,2		-	-		-	-	
9	Помещение № 328. Раздевальня для девочек. Правая половина.	-	0,1	20,6	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	-	-		-	-				
			1,1	20,7	±0,2		42,5	±2,3		-	-	
			1,7	20,7	±0,2		-	-		-	-	
10	Помещение № 328. Раздевальня для девочек. Левая половина.	-	0,1	20,7	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	-	-		-	-				
			1,1	20,7	±0,2		42,4	±2,3		-	-	
			1,7	20,7	±0,2		-	-		-	-	
11	Помещение № 328. Раздевальня для девочек. Левая половина. (0,5 м от наружной стены)	-	0,1	20,5	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	-	-		-	-				
			1,1	20,6	±0,2		42,2	±2,3		-	-	
			1,7	20,6	±0,2		-	-		-	-	

Ответственные за оформление и проверку результатов:
Техник-лаборант ЛХФРФ

Заведующий ЛХФРФ

Протокол № П 310 от 14.11.2019



Е.Г. Чернова.



М.Е. Киселева.