

ФМБА РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 91
Федерального медико-биологического агентства"
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России)
Аккредитованный орган инспекции

ул. Энгельса, д. 3, г. Лесной Свердловской обл., 624200
тел./факс (34342) 4-75-74; e-mail: cge91@fimbamail.ru; <http://www.cge91.ru>

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
№ RA.RU.710142 от 23.05.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
по организационным вопросам,
руководитель органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России
Н.Г. Колобкова

М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ П 381 от 30.11.2018 года

о соответствии (неоответствии) результатов инструментальных измерений государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам

1. Наименование субъекта права: МБУ ДО «Детская хореографическая школа»

Юридический адрес: 624205, Свердловская область. Лесной, Победы, 52.

Фактический адрес: 624205, Свердловская область. Лесной, Победы, 52.

2. Основание для проведения экспертизы: заявка № 68 от 02.10.2018г.

3. Наименование физических факторов: параметры микроклимата (температура, относительная влажность воздуха).

4. Место проведения измерений: музыкальные классы, раздевальня для девочек

5. Материалы, представленные на экспертизу:


Протокол инструментальных измерений № П 381 от 29.11.2018 года, выдан ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России, аттестат аккредитации № RA.RU.21АН87 от 24.10.2016 г.

Акт (протокол) регистрации измерений физических факторов от 22.11.2018 года.

6. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».


7. Экспертное заключение: параметры микроклимата (температура, относительная влажность) в объёме проведенных инструментальных измерений во всех помещениях соответствуют СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Врач по общей гигиене, инспектор органа инспекции Табатчиков Владимир Степанович



(подпись)

Заведующий отделом санитарно-эпидемиологической экспертизы, технический директор органа инспекции Табатчиков Владимир Степанович




(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 91
 Федерального медико-биологического агентства»
 (ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России)
 Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации
 Федеральной службы по аккредитации
 № RA. RU.21АН87 от 24.10. 2016 г.
 Адрес места осуществления деятельности:
 624200, Свердловская область, г. Лесной,
 ул. Белинского, д. 12В

место нахождения:
 624200, РОССИЯ, Свердловская обл.,
 г. Лесной, ул. Энгельса, д. 3
 телефон 8(34342)4-75-74
 e-mail: cge91@fmbamail.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий лабораторным отделом,
 руководитель ИЛЦ
 ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России

Г.И. Сутягина

М.П.



ПРОТОКОЛ № П 381
 измерений параметров микроклимата
 от 29 ноября 2018 года

Место проведения измерений: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа»
Свердловская область, г. Лесной, ул. Победы, 52.
 (наименование объекта, адрес, цех, участок и т.д.)

Дата и время начала проведения измерений: 22 ноября 2018 года 16 час.50 мин.

Дата и время окончания проведения измерений: 22 ноября 2018 года 18 час.05 мин.

Заказчик (наименование, юридический адрес): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа»
624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Победы, 52.

Основание для проведения измерений: заявка от 02.10.2018 № 68.

Субъект права (наименование, юридический адрес): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа»
624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Победы, 52.

Цель проведения измерений: оказание платных услуг.

При измерениях присутствовал: заместитель директора по АХЧ Семенов А.Н.

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

- а) температура (°C), -10,0
б) давление (мм ртутного столба), 727

Результаты измерений параметров микроклимата:


№ п-п	Место проведения измерений	Категория помещения	Расстояние от пола, м	Температура воздуха, °C			Относительная влажность воздуха, %			Скорость движения воздуха, м/с		
				измеренная	неопределенность измерений	допустимая по нормам	измеренная	неопределенность измерений	допустимая по нормам	измеренная	неопределенность измерений	допустимая по нормам
2 этаж.												
1.	Кабинет № 216. Класс теории музыки.	-	0,1	21,6	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	21,7	±0,2		-	-		-	-	
			1,1	-	-		42,7	±2,3		-	-	
			1,7	21,7	±0,2		-	-		-	-	
2.	Кабинет № 216. Класс теории музыки. 0,5м от наружной стены (напротив входной двери).	-	0,1	21,5	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	21,5	±0,2		-	-		-	-	
			1,1	-	-		43,0	±2,3		-	-	
			1,7	21,6	±0,2		-	-		-	-	
3.	Кабинет № 216. Класс теории музыки. 0,5м от наружной стены (справа от входной двери).	-	0,1	21,6	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	21,6	±0,2		-	-		-	-	
			1,1	-	-		42,9	±2,3		-	-	
			1,7	21,7	±0,2		-	-		-	-	
3 этаж.												
4.	Помещение № 329. Балетный класс.	-	0,1	19,7	±0,2	17-20	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	-	-		-	-		-	-	
			1,1	19,7	±0,2		43,3	±2,3		-	-	
			1,7	19,8	±0,2		-	-		-	-	
5.	Помещение № 328. Раздевальня для девочек. Ближняя половина.	-	0,1	21,5	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	-	-		-	-		-	-	
			1,1	21,5	±0,2		45,7	±2,3		-	-	
			1,7	21,5	±0,2		-	-		-	-	

6.	Помещение № 328. Раздевальня для девочек. Дальняя половина.	-	0,1	21,6	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	-	-		-	-		-		
			1,1	21,6	±0,2		45,2	±2,3		-	-	
			1,7	21,6	±0,2		-	-		-	-	
1 этаж.												
7.	Кабинет № 111. Класс фортепиано.	-	0,1	20,5	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	20,5	±0,2		-	-		-	-	
			1,1	-	-		42,6	±2,3		-	-	
			1,7	20,5	±0,2		-	-		-	-	
8.	Кабинет № 111. Класс фортепиано. 0,5м от наружной стены (напротив входной двери).	-	0,1	20,5	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	20,6	±0,2		-	-		-	-	
			1,1	-	-		43,0	±2,3		-	-	
			1,7	20,6	±0,2		-	-		-	-	
9.	Кабинет № 111. Класс фортепиано. 0,5м от наружной стены (справа от входной двери).	-	0,1	20,9	±0,2	20-22	-	-	40-60	-	-	-
			0,6	20,9	±0,2		-	-		-	-	
			1,1	-	-		42,8	±2,3		-	-	
			1,7	21,0	±0,2		-	-		-	-	

Измерения проводил: лаборант ЛХФРФ

лаборант ЛХФРФ

Заведующий ЛХФРФ



Е.Г. Чернова.

Л.И. Столярова.



М.Е. Киселева.